



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Белгородской области

ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

пл. Соборная, 12, г. Бирюч, 309920

26.01.2023 № 2-1-2023



Руководителю ГБУСОССЗН
«Ливенский дом социального
обслуживания»

Харину И.И.

309900, Белгородская область,

Красногвардейский район, с. Ливенка,
ул. Крупской, д. 55

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о защите прав
инвалидов и пожарной безопасности

Прокуратурой Красногвардейского района с 24.01.2023 по 27.01.2023 проведена проверка исполнения ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» (далее – учреждение) законодательства в сфере соблюдения прав инвалидов, законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В нарушение требований п. «а» ст. 17 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44, стены и пол всех помещений, а также ступени лестничного марша имеют значительные повреждения покрытий, отслоения краски, древесины, которые могут повлечь травмирование лиц, находящихся в данном учреждении, в том числе и работников.

Ступени лестничного марша, расположенного на 1^м этаже здания, имеют высоту 6 см, что не соответствует требованиям ГОСТа 8717.1-84, предусматривающего минимальную высоту ступени не менее 12 см.

Статьями 9, 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определено, что реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает создание необходимых для них условий беспрепятственного доступа, в том числе, к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и пользования средствами транспорта.

С этой целью в соответствии с ч. 6 ст. 15 указанного закона организации, независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают

Б № 015506

Прокуратура Красногвардейского района
Белгородской области
№ Прдр-20140014-70-23/-20140014

инвалидам: дублирование необходимой для них зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.

В ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» имеющаяся на входе в учреждение информация о графике работы, названии учреждения, а также план эвакуации из здания, расположенный на 1 этаже, выполнены без использования шрифта Брайля.

Кроме того, около здания ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» расположена стоянка транспортных средств, на которой, в нарушение п. 5.9.21 ГОСТа Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» отсутствуют дорожный знак «Парковка», предусмотренный п. 6.4 правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090, (далее –ПДД), табличка «Инвалиды» (п. 8.17 ПДД) и горизонтальная дорожная разметка (п. 1.24.3 ПДД), для выделения места для парковки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Также, в нарушение п. 60 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» должностными лицами учреждения надлежащим образом не исполняются требования по обеспечению пожарной безопасности.

В частности, не приняты меры по своевременной перезарядке огнетушителей в библиотеке учреждения. В нарушение требований ГОСТа 34428-2018 план эвакуации из здания не выполнен с использованием фотолюминисцентных материалов, что создает угрозу жизни и здоровья постояльцев ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания», работников учреждения.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей специалистом по пожарной безопасности ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» Тесловой Е.В., начальником хозяйственного отдела ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» Артемовой В.К.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, так как создают угрозу жизни и здоровью людей, формируют негативное отношение к организациям и учреждениям, оказывающим населению социальные услуги.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Красногвардейского района.

Незамедлительно принять надлежащие меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и недопущению их впредь.

2. Организовать служебную проверку, в ходе которой рассмотреть вопрос о привлечении специалиста по пожарной безопасности ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» Теслевой Е.В., начальника хозяйственного отдела ГБУСОССЗН «Ливенский дом социального обслуживания» Артемова В.К. и иных должностных лиц, чья вина в допущенных нарушениях будет установлена, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру района для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении.

О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру области письменно в установленный законом месячный срок.

Прокурор Красногвардейского района
советник юстиции

С.А. Баранов