



Российская Федерация
Белгородская область

Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального
обслуживания системы социальной
защиты населения «Ливенский
психоневрологический интернат»

✉ 309900, Белгородская обл.,
Красногвардейский р-н, с. Ливенка,
ул. Крупской 55
☎ тел (847247)44-9-55 факс(047247) 44-9-47
E-mail: livdoktor@mail.ru
16.08.2019 2019 год № 176
на № _____ от _____ г.

Начальнику ОНД и ПР
Красногвардейского района

Е.А. Масловскому

**Отчет о результатах исполнения предписания об устранении
нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
от 04 июня 2019 года**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР Красногвардейского района от 27 мая 2019 года №27 04 июня 2019 года было проведено обследование (проверка) здания и территории Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат».

По итогам данной проверки было вынесено предписание об устранении выявленных нарушений от 04 июня 2019 г. №23/1/1.

В связи с вышеизложенным, направляем отчет об исполнении предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных требований.

№ п/п	Выявленные нарушения	Отметка об исполнении
1	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением	Проверка исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода произведена 12 июля 2019 года БРОООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» Направление движения К

	соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения обозначается указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (приложение №1 и №2)
2	На объекте эвакуационные пути не соответствуют установленным требованиям.	Выполнено. Эвакуационные пути освобождены от загромождений и соответствуют нормам ПБ.
3	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	Обучение пройдено 11.07.2019г. в Белгородском региональном отделении ВДПО (приложение №3 и №4)
4	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил.	Выполнено. Разработана и утверждена 06.06.2019 г. (приложение №5)
5	На объекте защиты светильники	Выполнено.

	эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Приобретены и установлены плафоны (рассеиватели) на светильники. (приложение №6)
6	На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	Выполнено. Приобретены электрические фонари на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. (приложение №6 и №7)


К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются копии следующих документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. Договор с БРОООО «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 09.07.2019 г. №А298/79.
2. Протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода от 12.07.2019 г.;
3. Удостоверение №20 выдано директору ГБУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат» Харину И.И. о проведении проверки знаний пожарно-технического минимума;
4. Удостоверение №21 выдано заведующему отделением ГБУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат» Кравченко М.Л. о проведении проверки знаний пожарно-технического минимума;
5. Инструкция «О мерах пожарной безопасности в учреждении» от 06.06.2019 г.;
6. Накладная ИП Дробин М.С. №783 от 10.06.2019г.;
7. Накладная ООО «СИЗ-ГО» №379 от 09.08.2019 г.

Итого: 7 документов.

Директор ГБУСОССЗН «Ливенский психоневрологический интернат»

И.И. Харин



Юлия Игоревна
Горохова И.И.