

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Белгород, пр. Славы, 102 т.(4722) 32-86-01 ф.(4722) 32-86-01 E-mail: goborona@belregion.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района

(наименование органа государственного надзора)

г. Бирюч ул. Крупской д. 29, тел. 8 (47247) 3-26-04, E-mail: gpn-krasnogvard@31.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР Красногвардейского района N 27 от «27» мая 2019 года «4» июня 2019г. проведено обследование (проверка) зданий и территории Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ливенский психоневрологический интернат»
(указать, что обследовалось, адрес объекта, должность и фамилию)

Начальником ОНД и ПР Красногвардейского района майором внутренней службы Масловким Е.А.
(государственный инспектор ГПН, проводившего обследование (проверку))

совместно с директором Харин И.И.

(указываются должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и	Правила противопожарного режима в РФ п.55	22.08.2019	

	осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.			
2	На объекте защиты эвакуационные пути не соответствуют установленным требованиям.	ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	22.08.2019	
3	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасно-	Правила противопожарного режима в РФ п.3	22.08.2019	

	сти осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.			
4	На объекте защиты инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих правил.	Правила противопожарного режима в РФ : п. 2, 460, 461, 462	22.08.2019	
5	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 42	22.08.2019	
6	- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	(Правила противопожарного режима в РФ : п/п в) п. 9).	22.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августа 2019 г.
(квартал, месяц).

Начальник ОНД и ПР
Красногвардейского района
Масловский Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«4» июня 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Харин С. С.
(должность, фамилия, инициалы)

« 4 » июня 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8(4722) 39-99-99

№	Наименование объекта	Наименование документа	Срок исполнения	Статус
1	Объект	Документ	Срок	Статус
2	Объект	Документ	Срок	Статус
3	Объект	Документ	Срок	Статус
4	Объект	Документ	Срок	Статус
5	Объект	Документ	Срок	Статус
6	Объект	Документ	Срок	Статус
7	Объект	Документ	Срок	Статус
8	Объект	Документ	Срок	Статус
9	Объект	Документ	Срок	Статус
10	Объект	Документ	Срок	Статус